

Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 1

Dostawa sygnalizatorów optycznych i akustycznych dla zadania pn.: Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące dostaw sygnalizatorów optycznych i akustycznych dla zadania pn.: Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” w PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów”.

2. Zakres stosowanie Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu zakupowym i umowy przy realizacji dostaw w ramach zadania pn.: „Nawęglanie – modernizacja urządzeń AKPiA w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX” w PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów”.

3. Zakres dostaw

Zakres rzeczowy obejmuje dostawę materiałów zgodnie z poniższymi wymaganiami.

- 3.1. Sygnalizator optyczny Series FL60 (230V AC) Ex II 2GD Ex d IIB T4 STAHL – 36szt
- 3.2. Sygnalizator akustyczny Series YA60 (230V AC) Ex II 2GD Ex d IIB T4 STAHL – 35szt

4. Wymagania jakościowe dla dostawy

- 4.1. Termin dostawy całości materiałów ujętych w pkt 3 do 11.05.2023.
- 4.2. Dopuszcza się częściową realizację dostawy przed wskazanym wyżej terminem zgodnie z poniższymi wytycznymi.
- 4.3. Dostawy poszczególnych materiałów należy realizować potokowo, sukcesywnie bez wprowadzanie zbędnej zwłoki w oczekiwaniu na kompletację całego asortymentu.

5. Wymagania jakościowe dla dostawy

- 5.1. Gwarancja na dostarczone materiały minimum 30 miesięcy.
- 5.2. Dostarczone materiały w ramach realizacji zadania będą fabrycznie nowe, I kategorii (nieużywane), wyprodukowane w ostatnich 6 miesiącach oraz będą posiadać świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta, stanowiły będą najnowsze lub aktualne osiągnięcia techniki, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
- 5.3. Wszelki materiały dostarczane w ramach realizacji przedmiotu umowy będą dostarczane za pośrednictwem oficjalnego kanału sprzedaży producenta na terenie Polski, wraz z dostawą zostaną dostarczone dokumenty wystawione przez przedstawiciela producenta w Polsce potwierdzające w/w informacje.
- 5.4. Wszystkie dostarczone materiały mają być nowe i nieużywane.
- 5.5. Wraz z dostawą dla dostarczonych materiałów należy przekazać dokumentację dopuszczeniową, certyfikaty, deklaracje zgodności CE, atesty ATEX zgodnie z

wymaganiami dla poszczególnych materiałów. W/w dokumentacja dopuszczeniowa powinna potwierdzać zgodność wyrobów z obowiązującymi przepisami Europejskimi i Polskimi.

5.6. W/w dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

„ELTUR-SERWIS” sp. z o.o.
Wydział Elektryczny
Z-ca Kierownika Wydziału
Lukasz Mielcarek