

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Dostawa 2 sztuk wciągników elektrycznych na obiekty technologiczne Elektrowni Turów

#### 1. Dostawa wciągnika elektrycznego na Zasobnik Szczelinowy strona wschodnia poziom 0m

- Wciągnik linowy przejezdny – zwykła zabudowa
- Udźwig 3,2 tony
- Wysokość podnoszenia 14 metrów
- Zasilanie 3 fazowe 400V
- Sterowanie pośrednie 48V
- Klasa szczelności IP54 zabezpieczenie IP65
- Awaryjne sterowanie z kasety poziom 0 długość kabla 6 metrów
- Sterowanie radiowe IREL
- Grupa Natężenia Pracy 2m/M5
- 2 prędkości podnoszenia oraz jazdy
- Szerokość półki jezdnej 150mm przy założeniu toru prostoliniowego
- Układ linowy 2/1
- Strefa martwa 1140 mm
- Temperatura pracy -20°C do 40°C
- Malowanie C4
- Wyłącznik krańcowy dolnego i górnego położenia
- Elektroniczny ogranicznik prędkości z możliwością programowania nastaw
- Program komputerowy umożliwiający nastawy i testy ogranicznika
- Odboje śrubowe kpl = 2 sztuki wraz z wymaganymi obliczeniami
- Gwarancja 12 miesięcy
- Dostawa po stronie Dostawcy

## 2. Dostawa wciągnika elektrycznego na kotłowni Bloku 2-3 poziom 14 m

- Wciągnik linowy przejezdny – zwykła zabudowa
- Udźwig 3,2 tony
- Wysokość podnoszenia 20 metrów
- Zasilanie 3 fazowe 400V
- Sterowanie pośrednie 48V
- Klasa szczelności IP54
- Awaryjne sterowanie z kasety poziom 0 długość kabla 6 metrów
- Sterowanie radiowe IREL
- Grupa Natężenia Pracy 2m/M5
- 2 prędkości podnoszenia oraz jazdy
- Szerokość półki jezdnej 150mm przy założeniu toru prostoliniowego
- Układ linowy 2/1
- Strefa martwa 1140 mm
- Temperatura pracy -20°C do 40°C
- Malowanie C2
- Wyłącznik krańcowy dolnego i górnego położenia
- Elektroniczny ogranicznik prędkości z możliwością programowania nastaw
- Program komputerowy umożliwiający nastawy i testy ogranicznika
- Odboje śrubowe kpl = 2 sztuki wraz z wymaganymi obliczeniami
- Gwarancja 12 miesięcy
- Dostawa po stronie Dostawcy

Krzysztof  
Jochym

Elektronicznie podpisany  
przez Krzysztof Jochym  
Data: 2023.03.28 08:34:27  
+02'00'

