

Pytania i odpowiedzi

w ramach Postępowania Zakupowego TS/21136 - Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej Stacji Przesypowej nr 1

Pytanie

Czy Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie malowanie wcześniej naprawianych miejsc (np. podczas oddawania obiektu) w których nie ma wymaganej grubości powłok malarskich (wymagania zawarte w Opisie Zamówienia Specyfikacja Techniczna do przetargu)

Odpowiedź

Miejsca wcześniejszych napraw powłoki antykorozyjnej wymagają ponownej naprawy jedynie w przypadku stwierdzenia ponownego uszkodzenia powłoki malarskiej w tych miejscach.

ELTUR-SERWIS sp. z o.o.
Dział Zakupów
KIEROWNIK

Aleksander Baszak